

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 11.12.2013

Punkt 5.

Vandforsyningsplanlægning - tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandet i forbindelse med bygningsetablering på Aalborg Renseanlæg Øst.

2013-46839.

Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at der i henhold til vandforsyningslovens § 26 meddeles Aalborg Forsyning, Kloak A/S tilladelse til midlertidig at sænke grundvandet i forbindelse med etablering af to gasbeholderanlæg, en rådnetank og en kondensatbrønd på Aalborg Renseanlæg Øst, Rørdalsvej 200, 9220 Aalborg Øst.

Sagsbeskrivelse

Rådgiver har den 19. november 2013, på vegne af Aalborg Forsyning, Kloak A/S ansøgt om tilladelse til midlertidig at sænke grundvandsstanden i forbindelse med bygningsetablering på Aalborg Renseanlæg Øst.

Grundvandssænkningen forventes påbegyndt ca. 1. februar 2014 og forventes at vare i ca. 15 måneder.

Den totale oppumpede grundvandsmængde i perioden vil udgøre i størrelsesordenen 460.000 m³.

Rækkevidden for grundvandssænkningen er af ansøger beregnet til ca. 300 m. Inden for sænkningstragten er der udelukkende én vandindvindingsboring. Vandet, der indvindes fra denne boring, er ikke af drikkevandskvalitet og benyttes til teknisk vand på renseanlægget.

Inden for området er der ingen råstof- eller grundvandsinteresser.

Der vil i tilladelsen til grundvandssænkning blandt andet blive stillet krav om måling af det oppumpede vand samt krav om mindst én monitoringsboring for at følge udbredelsen af grundvandssænkningen.

Grundvandssænkningen er blevet screenet efter VVM-bekendtgørelsen. Det ses ikke at være nødvendigt at udføre en VVM-redegørelse for grundvandssænkningen.

Beslutning:

Godkendt.

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 11.12.2013