



Skoleudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.06.2014

Punkt 12.

PCB-renovering af Mellervangskolen.

2013-50007.

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,

- at der iværksættes PCB renovering af dele af Mellervangskolen som beskrevet af det rådgivende ingeniørfirma OBH-Gruppen.
- at udgiften på 2,1 mio. kr. finansieres af ikke-disponerede overførte vedligeholdelsesmidler fra 2013.

Sagsbeskrivelse

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB blev tidligere brugt i bygematerialer og i industrien indtil man fandt ud af det kan være skadeligt for både mennesker og miljø. PCB er i dag forbudt at anvende.

PCB kan være til stede i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977. PCB er underlagt grænseværdier for, hvornår PCB-holdigt materiale er farligt affald. PCB identificeres indledningsvis ud fra bygningens alder. Herudover ved visuel gennemgang af mulige kilder og ved faktiske målinger af relevante bygningsmaterialer og i indeluft. Selvom der er PCB i en bygning, er det ikke givet, at indholdet er forbundet med øget helbredsrisiko.

Forvaltningen har foranstaltet screening af 44 af kommunens skoler med henblik på at undersøge PCB i indeluften. Der er konstateret PCB på 3 skoler – Løvvangskolen, Mellervangskolen og Vester Mariendal Skole. Der er igangsat arbejde med henblik på yderligere afdækning af opgaven på Løvvangskolen og Vester Mariendal Skole.

På Mellervangskolen viser undersøgelsen, at der på en del af skolen er konstateret koncentration af PCB der nødvendiggør sanering. Det rådgivende ingeniørfirma (OBH-Gruppen), som har forestået undersøgelserne, har udarbejdet forslag til saneringstiltag på Mellervangskolen. Forslaget indebærer at:

- Alle primære PCB-holdige fuger fjernes.
- Materialer der har været i direkte kontakt med fugerne skæres af eller forsegles.
- Udskiftning af malet træ og afrensning/sandblæsning af maling på vægge.

Forvaltningen har været i dialog med embedslægen med henblik på at få lægelig vurdering af saneringsplanerne. Embedslægen finder, at saneringsplanerne er tilstrækkelige.



Skoleudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.06.2014

Udgifterne til saneringen udgør 2,1 mio. kr. Finansieringen kommer fra vedligeholdelseskontoen, hvor der er ikke-disponerede overførte anlægsmidler fra 2013.

Beslutning:

Godkendt.



Skoleudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.06.2014